

# 屋根からの落雪にご注意ください!



えるっぴい



無落雪構造でも、場合によっては雪庇による落雪があります。降雪量の多かった時などご注意ください。


屋根からの落雪や排雪などにより、ガス設備が破損する可能性があります。



**思わぬ事故になる前に、  
ガス設備を雪に埋もれない場所に  
移す事をおすすめします。**

雪が積もる前に  
ガス容器等の設置場所を  
今一度確認しておこう!

落雪などの被害は、お客様の  
責任となる場合があります。



LPガス設備の破損、ガス漏れが発生したら、ただちにLPガスの販売事業者にご連絡してください。

ガス設備のまわりは、こまめな除雪が必要ね!



えるみちゃん



# 雪害にご注意ください！



安心・安全にお使い頂くために「LPガス設備」をご確認ください！

このように落雪が少なく  
容器の交換しやすい  
場所に設置（移設）する  
ようにご協力をお願い  
いたします。

## 雪おろしにご注意！

- 雪おろし中の人身事故が多発しています！命綱を忘れずに！
- 雪おろしの作業は必ず2人以上で行ってください。

雪の重みは想像以上。  
積雪によりメーター  
やガス配管等が変形  
する場合があります。

雪おろしの際は  
おとなりのLPガス  
容器・配管などに  
注意しましょう。

## 排気筒のまわりの 積雪にもご注意！

排気筒が雪に埋まると、  
不完全燃焼をおこし大  
変危険です。

安全な場所へ

これなら  
安心だね！

落雪があったときはLPガスの設備、  
排気筒、ガスメーターが破損してい  
ないか必ず確認してください。

さらに詳しい安全情報は  
こちらをご覧ください。

LPガスの安全情報ホームページ

<http://www.hokkaidolpg.or.jp>

または

北海道LP

検索

フリック!

●販売事業者名または認定保安機関名

一般社団法人  
北海道LPガス協会  
〒003-0013  
札幌市白石区中央3条3丁目1-40



●このチラシは、LPガス安全委員会からの補助金を得て発行しております。

この印刷物は再生紙を使い、石油使用量と揮発性有機溶剤の発生を抑える為の植物性インキを使い、回収廃液を全く発生させない「水なし印刷方式」で印刷しております。