


ငလျင်မီးဘေး၊သဘာဝဘေးတို့ဖြစ်ပွားပါက

ဘေးရှောင်မှုပြုသည့်အချိန်နှင့်ဂတ်စ်နံရံ
သည့်အချိန်တို့တွင်ဂတ်စ်သုံးစွဲမှုကိုရပ်တန့်ပြီး
မီးဖိုမှဘေးခလုတ်၊ ဂတ်စ်ဘား၊မီတာဂတ်စ်
ဘားနှင့်ဂတ်စ်အိုးမှဘေးခလုတ်တို့အားလုံး
ကိုပိတ်ထားပါ။



LPဂတ်စ်ဘေးကင်းစေရေးအတွက်လုပ်ငန်းတာဝန်များ

LPဂတ်စ်ကိုဘေးကင်းစိတ်ချစွာသုံးစွဲနိုင်ရန်အတွက်ဥပဒေအရအခြေခံပြီးသတ်မှတ်ကာလအလိုက်အသိပညာပေးခြင်းနှင့်သုံးစွဲသူတို့
နေအိမ်များသို့သွားရောက်စစ်ဆေးခြင်း၊ စစ်တမ်းကောက်ခြင်းစသည့်လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းလုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်သော်လည်း၊
အသိအမှတ်ပြုထားသောဘေးကင်းစေရေးအဖွဲ့အစည်းများထံစစ်ဆေးမှုများလုပ်ဆောင်ပေးရန်အရောင်းဆိုင်များမှတစ်ဆင့်အပ်နှံထားသည်များ
လည်းရှိပါသည်။ဘေးကင်းစေရေးအဖွဲ့အစည်းတို့ရောက်လာချိန်တွင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးရန်တောင်းဆိုပါသည်။

အသိပညာပေးခြင်း

လုပ်ငန်းသုံးမီးဖိုချောင်အသုံးပြုရာတွင်သတိပြု
ရမည့်အချက်များနှင့်မတော်တဆမှုဖြစ်ပွား
စရန်အတွက်သတင်းအချက်အလက်စသည်
တို့ကိုသတ်မှတ်ကာလအလိုက်စာသားဖြင့်
အသိပေးအကြောင်းကြားမှုပြုပါသည်။

တစ်နှစ်လျှင် 1 ကြိမ်
(သို့မဟုတ် 2 နှစ်လျှင် 1 ကြိမ်)လုပ်ဆောင်ပါသည်။

အရေးပေါ်ဖြစ်ပွားချိန်တွင်ဆက်သွယ်ခြင်းနှင့် အရေးပေါ်ဖြစ်ပွားချိန်၌ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ခြင်း

လုပ်ငန်းသုံးမီးဖိုချောင်၌ဂတ်စ်ယိုစိမ့်ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်ပွားချိန်တွင်ချက်ခြင်း
လျင်မြန်စွာဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မှုပြုပါမည်။

အရေးပေါ်ဖြစ်ပွားချိန်တွင်မိနစ် 30 အတွင်းအခမဲ့ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မှုပြုခြင်း
အရေးပေါ်ဖြစ်ပွားချိန်အတွက်ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်းနံပါတ်မှာညာဘက်၊ ပိတ်ရက်
များတွင်လည်းဆက်သွယ်နိုင်ခြင်း



© "ဘေးကင်းစေရေးလုပ်ငန်းတာဝန်"များကိုအခမဲ့ဖြင့်လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။

"ဝယ်ယူသုံးစွဲထားသောစက်ပစ္စည်းများ"အတွက်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းတို့ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည့်အခါအခပေးဖြင့်လုပ်ဆောင်ရပါမည်။

CO၊ ဂတ်စ်ယိုစိမ့်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပွားသောမတော်တဆမှုများ ကိုကြိုတင်ကာကွယ်ရန်အတွက်ဘေးကင်းစေရေးစက်ကိရိယာများတပ် ဆင်ခြင်းပြုရန်တိုက်တွန်းပါသည်။

✓ လုပ်ငန်းသုံးလေဝင်လေထွက်သတိပေးစက်

လေဝင်လေထွက်မလုံလောက်ခြင်း၊ CO ထွက်ရှိမှုဆက်
တိုက်ဖြစ်ပွားခြင်းစသည့်အခြေအနေတို့ကို
အလျင်အမြန်ရှာဖွေစစ်ဆေးပြီးဘေးအန္တရာယ်မဖြစ်ပွားမီ
ကြိုတင်သတိပေးမှုကိုလုပ်ဆောင်ပါသည်။
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရန်မလိုအပ်သောဓာတ်ခဲသုံးစနစ်စက်
ပစ္စည်းများလည်းရှိပါသည်။

⚠ သတိပေးစက်လဲလှယ်မှုပြုရမည့်သက်တမ်းမှာ 5 နှစ်ဖြစ်ပါ
သတိပြုရန် သည်။လဲလှယ်ရန်သက်တမ်းကျော်လွန်သွားသည့်စက်များမှာမှန်ကန်စွာလုပ်ဆောင်ချက်မပြုတော့ခြင်းရှိပါသည်။

✓ ဂတ်စ်သတိပေးစက်

ဂတ်စ်ယိုစိမ့်သည့်မတော်တဆမှုများ၏အများစုမှာ
"မီးညှို့လိုက်ပြီ"ဆိုသည့်သတိလက်လွှတ်ဖြစ်သော
အမှားအယွင်းနှင့်မှုတ်၍မီးလျှံကျခြင်းလျှံထွက်လာခြင်း
ကြောင့်ဖြစ်ရသည့်မတော်တဆမှုများဖြစ်သည်။
ဂတ်စ်ယိုစိမ့်သည့်မတော်တဆမှုကိုကာကွယ်ရန်
အလိုငှာသတိပေးစက်တပ်ဆင်ရန်တိုက်တွန်းပါသည်။



လုပ်ငန်းသုံးလေဝင်လေ
ထွက်သတိပေးစက်နမူနာ

LPဂတ်စ်အရေးပေါ် အချိန်အတွက်ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ	LPဂတ်စ်အရောင်းဆိုင်နာမည်
ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ :	
ဖုန်း :	
အရေးပေါ်အချိန်အတွက်ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာမှာ 24 နာရီဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။	

လုပ်ငန်းသုံး LPဂတ်စ်ဘေးကင်းစေရေးလမ်းညွှန်


ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ၊ စိတ်ချ ရစွာသုံးစွဲနိုင်ရန်အတွက်

မီးဖိုချောင်တွင်အလုပ်လုပ်ဆောင်နေကြသူအားလုံး
တို့အလွယ်တကူမြင်နိုင်သောနေရာတွင်ထားပါ။



ဂတ်စ်နံရံသည်ဟုခံစားရပါကထိုအချိန်တွင်
လုပ်ဆောင်ရမည်တို့မှာ!

✓ မီးတောက်ကိုလုံးဝသုံးစွဲခြင်းမပြုပါနှင့်။



● မီးလောင်ကျွမ်းသည့်ပင်မ
အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည့်မီးညွှန်၊
လေဝင်လေထွက်ပန်ကာ၊
လျှပ်စစ်စသည်ခလုတ်တို့ကို
လက်ဖြင့်လုံးဝမထိပါနှင့်။

✓ တံခါးနှင့်ပြတင်းများကိုကျယ်ကျယ်ဖွင့်ပြီး ဂတ်စ်များကိုအပြင်သို့ထွက်အောင်လုပ်ပါ။

● LPဂတ်စ်သည်လေထက်လေးသည့်အတွက်အနိမ့်
ပိုင်းတွင်စုပုံနေသောဂတ်စ်များကိုလည်းသတိပြုပါ။



✓ မီးဖိုခလုတ်အားလုံး၊ဂတ်စ်အိုးမှဘေး ခလုတ်များအားလုံးကိုပိတ်ပါ။

● မီတာဂတ်စ်ဘားသို့မဟုတ်
ဂတ်စ်အိုးဘား
ခလုတ်ကိုသေချာပေါက်
ပိတ်ထားပါ။



© မီတာဂတ်စ်ဘားခလုတ်ရှိရမည့်နေရာအနေအထားကိုမသိပါက LPဂတ်စ်အရောင်းဆိုင်
များထံကြိုတင်မေးမြန်းအတည်ပြုထားပါ။

✓ ဂတ်စ်ယိုစိမ့်မှုအခြေအနေကိုချက်ချင်းဆက်သွယ်အကြောင်းကြားပါ။



"အရေးပေါ်အချိန်အတွက်
ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ
"မညွှန်ကြားလာသည့်အတိုင်း
လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါ။"

© ဘေးရှောင်ရန် ညွှန်ကြား
ချက်ပေးလာပါက စားသုံးသူ
ဧည့်သည်များအား ဘေးရှောင်
ရန်အတွက် လမ်းညွှန်ခေါ်
ဆောင်မှုပြုပါ။

© အရေးပေါ်အချိန်အတွက်ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာကို LPဂတ်စ်အရောင်းဆိုင်များတွင်ကြိုတင်အတည်ပြုမေးမြန်းထားပါ။
© အရေးပေါ်အချိန်အတွက်ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာမှာ 24 နာရီဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

ဂတ်စ်သုံးမီးဖိုများကိုသုံးစွဲချိန်တွင်လေဝင်လေထွက် ကောင်းမွန်စေရန်သေချာပေါက်ဂရုပြုပါ!

ဂတ်စ်သုံးမီးဖိုများကိုသုံးစွဲချိန်တွင်လေဝင်လေထွက်ကိုအတည်ပြုစစ်ဆေးခြင်း
နှင့်လေဝင်ပေါက်ကိုအတည်ပြုစစ်ဆေးခြင်းတို့ကိုသေချာပေါက်လုပ်ဆောင်ကြပါ။



LPဂတ်စ်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစီစဉ်ရေးကော်မတီ / စီးပွားရေး၊ကုန်သွယ်ရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

ဂတ်စ်ယိုစိမ့်ကာ မတော်တဆဖြစ်မှုကို ကာကွယ်ရန်အတွက် !

✓ မီးတောက်မတောက်အတည်ပြုစစ်ဆေးခြင်း

✓ မီးဖိုခလုတ်ပိတ်ရန်မေ့လျော့ခြင်း

- သေချာပေါက်မျက်စိဖြင့်စစ်ဆေးအတည်ပြုခြင်း!
- မီးဖိုသုံးစွဲပြီးနောက်မီးဖိုခလုတ်သေသေချာချာပိတ်ထားမထားစစ်ဆေးအတည်ပြုခြင်း!

ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိရိယာတွဲလျက်မပါဝင်သည့်အရာများအတွက်အထူးသတိပြုပါ။




✓ ထပ်ခါထပ်ခါမီးမွှေးခြင်း၊ နောက်တစ်ကြိမ်မီးမွှေးခြင်း

✓ မီးတောက်ပြယ်ခြင်း

- မီးထပ်ညှိသည့်အခါတွင်အထူးသတိပြုပါ။
- ယင်းနေရာမှမခွာဘဲမျက်စိဖြင့်စစ်ဆေးအတည်ပြုပါ။
- လောင်စာသုံးမီးဖိုသည်ဟောင်းနွမ်းစွမ်းဆောင်ရည်နည်းပါးနေခြင်း၊ ပျက်စီးနေခြင်းရှိမရှိသတိပြုပါ။


✓ ရာဘာပိုက်(ရာဘာပြွန်)သည်

- မီးကျွမ်းနေခြင်း၊ အက်ကွဲနေခြင်းရှိပါသလား!
- ဂတ်စ်ဘားရှိအနီရောင်လိုင်းအထိ ပိုက်ထိုးထည့်ထားပါသလား!
- ပိုက်ကလစ်ဖြင့်သေချာစွာပိတ်ထားခြင်းရှိပါသလား!



✓ သုံးစွဲခြင်းမရှိသည့်ဂတ်စ်ဘားများအတွက်

- ဘားခလုတ်မှာ "အပိတ်" ဘက်သို့ရောက်နေပါသလား!
- ဂတ်စ်ဘားတွင်ရာဘာအဖုံးတွဲလျက်ရှိနေပါသလား!



CO (ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်) အဆိပ်သင့်ကာ မတော်တဆဖြစ်မှုကို ကာကွယ်ရန်အတွက် !

✓ လေဝင်လေထွက်ကိုအတည်ပြုစစ်ဆေးခြင်း

- ချက်ပြုတ်ရန်ပြင်ဆင်နေစဉ်အတွင်းနှင့်ဆိုင်ဖွင့်ချိန်အတွင်းလေဝင်လေထွက်ပြုသည့်ပန်ကာလည်မလည်ကိုသေချာပေါက်စစ်ဆေးအတည်ပြုခြင်း!




✓ ပြွန်စသည့်လေအသွင်းအထုတ်ကိရိယာကိုသန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်း

- လေဝင်လေထွက်ပန်ကာ၊ ညှော်နံ့စပ်ကိရိယာနှင့်ပြွန်အတွင်းပိုင်းတို့ကိုသတ်မှတ်ကာလအလိုက်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဆောင်ပါ။
- ဂတ်စွန့်ထုတ်သည့်ပြွန်(မီးခိုးခေါင်းတိုင်)အပေါက်ပေါက်နေခြင်း၊ နှာရလွှဲနေခြင်း၊ သံချေးတက်နေခြင်းတို့ကိုသတိပြုပါ။ စွန့်ထုတ်လိုက်သည့်ဂတ်စ်များမှာမီးဖိုချောင်အတွင်းသို့စီးဆင်းဝင်ရောက်လာနိုင်သည်။



✓ လေအဝင်အထွက်ပေါက်ကိုအတည်ပြုစစ်ဆေးခြင်း

- လေဝင်ပေါက်သည်ပစ္စည်းစသည်တို့ဖြင့်ပိတ်ဆို့နေခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးအတည်ပြုခြင်း!



ဘေးကင်းစေရန်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

CO (ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်) အဆိပ်သင့်မှုနှင့်ပတ်သက်၍!

လောင်စာသုံးမီးဖိုတို့သည် ဆက်တိုက်သုံးစွဲမှုပြုနေစဉ်အတွင်းလေထု(အောက်ဆီဂျင်) လုံလောက်စွာမရှိတော့ဘဲ ယင်းအနေအထားအတိုင်း အသုံးပြုမည်ဆိုပါက ပြည့်ဝမှုမရှိသည့် လောင်ကျွမ်းမှုမျိုးဖြစ်ပွားစေပြီး CO(ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်)ဓာတ်များပေါ်ထွက်လာပါမည်။ CO သည်လွန်စွာအဆိပ်ပြင်းထန်ပြီးအနည်းငယ်ရှူရှိုက်မိရုံမျှဖြင့်သေစေနိုင်သောအန္တရာယ်ရှိပါသည်။ CO သတိပေးစက်တပ်ဆင်ထားရန်တိုက်တွန်းလိုပါသည်။



ဤကဲ့သို့သောအချိန်တွင်ချက်ချင်း ဆက်သွယ်မှုပြုပါ!

မီးတောက်

မီးတောက်မငြိမ်

မီးတောက်မှာအဝါရောင်ဖြစ်

မီးတောက်မထွက်သည့်အပိုင်းရှိ

လုပ်ဆောင်ချက်

အသုံးပြုနေစဉ်မီးငြိမ်းသွား

ဝုန်းကန်မီးစွဲ

မီးစွဲပျံ့နှံ့ရန်ခက်ခဲ

မီးတောက်ရန်ခက်ခဲ

မီးမတောက်

မီးဖို

ပုံမှန်မဟုတ်သည့်အသံများမြည်ကာလောင်ကျွမ်းခြင်း

ဂတ်စ်နံ့ထွက်ခြင်း

မီးဖိုသုံးစွဲနေစဉ်အတွင်းစွန့်ထုတ်သည့်ဂတ်စ်မှအနံ့ထွက်ခြင်း

စက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူသို့မဟုတ် LP ဂတ်စ်အရောင်းဆိုင်ထံချက်ချင်းလာရောက်စစ်ဆေးပေးပါရန်တောင်းဆိုပါ။

အကယ်၍ . . . ဖြစ်ခဲ့လျှင် ဆိုသည့်အချိန်အတွက် !

✓ လုပ်ငန်းသုံးလေဝင်လေထွက်သတိပေးစက်(COသတိပေးစက်)ကို

✓ ဂတ်စ်သတိပေးစက်ကို

- သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဆောင်ခြင်းစသည်တို့ကြောင့်ပလတ်စတစ်ဖြတ်ထားပြီးနောက်မူလအတိုင်းသေချာပေါက်ပါဝါပြန်ဖွင့်ထားပေးပါ။

✓ ဆိုင်မှထွက်သည့်အခါ

- ဂတ်စ်ဘားပိတ်ထားသလားကိုလက်ညှိုးညွှန်ပြီးစစ်ဆေးအတည်ပြုရန်တောင်းဆိုပါသည်။



✓ ဂတ်စ်သုံးစွဲချိန်တွင်လူလွှဲပြောင်းခြင်း

- ဂတ်စ်သုံးစွဲနေစဉ်အတွင်းလူအလှည့်အပြောင်းပြုလုပ်ချိန်တွင်နောက်လူထံအခြေအနေကိုပြောပြပြီးလွှဲပြောင်းပေးမှုကိုလုပ်ဆောင်ပါ။



ဟုတ်ကဲ့!

မီးအားပျော့ပျော့ထားထားလို့သတိထားပေးပါ!!!