

# LPガス事故を防ぐために

## 大切なお願い



コバトン

いつもLPガスをご利用いただきありがとうございます。

最近、水道工事などで掘削を行う際、地中に埋設されたガス管を損傷する事故が多く発生しています。

お客様の敷地内にもガス管が埋設されておりますので、

掘削工事などを行われる際は、**事前にLPガス販売会社(店)**

へお知らせください。

ご協力をお願いいたします。

一般社団法人 埼玉県LPガス協会

お宝が埋まっているとは限りません。  
穴を掘るときは、ガス管にご注意を！



コバトン



工事の前に  
ガス管の確認、  
忘れてませんか？

**必ず  
確認！**

LPガス販売会社(店)連絡先

このパンフレットはLPガス安全委員会の支援により作成しました。  
一般社団法人 埼玉県LPガス協会

## 埼玉県内のLPガス事故件数

	令和 元年度	令和 2年度	令和 3年度 <small>※10月末現在</small>	計
事故件数	21	13	12	46
内、他工事 ガス管損傷	8 (38.1%)	5 (38.5%)	6 (50.0%)	19 (41.3%)

令和元年度以降、埼玉県内で発生したLPガス事故の内、約4割が他工事によるガス管損傷でした。



コバトン

## 他工事によるガス管損傷の「工事内容」

※令和元年度以降、埼玉県内で発生した他工事によるガス管損傷の内訳です。

水道工事、下水道工事	13件
剪定、草刈り、防草シート敷設	4件
その他（建物解体等）	2件



コバトン

ガス管損傷を防ぐため、掘削工事などを行われる際は、事前にLPガス販売会社(店)へお知らせください。

## 他工事によるガス管損傷の「事故事例」



コバトン

下水道工事のため、コンクリート土間をカッター切断した際、誤って埋設ガス管を切断しガスが漏えいした。

水道管の交換工事のため、お客様宅の駐車場を重機で掘削中、埋設ガス管を損傷しガスが漏えいした。



コバトン



コバトン

防草シートを敷設するためピンを打ち込んだところ、埋設ガス管を損傷しガスが漏えいした。

空き家の解体作業のため、重機で掘削作業中に埋設ガス管を損傷した。



コバトン