

100mm × 225mm 両面

100mm

## LPガスの災害対策



LPガスを安心・安全にお使いいただけるように、もしもの災害に備え、ガス機器・設備には各種のさまざまな対策が講じられています。

### ガス機器の災害への対策例

#### 水害時、容器の固定

ガス容器の流出防止を目的として、水害の恐れがある地域では容器をベルトや鎖で固定することが義務づけられています。



#### 地震時のガスメーター

現在普及しているガスメーターは使用中に震度5以上の揺れを感知すると、ガスが自動で遮断される機能を備えています。



### 災害後にガスを使用するときの安全確認

- ガスの臭いがする
- ガス機器に損傷がある

上記のような異常が見られたら、ガス機器は絶対に使用せず至急、ガス販売店に連絡してください。火災や事故に繋がり、たいへん危険です!



表面

100mm

### このようなときは下記のLPガス販売店にご連絡ください。

- ガス以外の工事（リフォームや塗装、水道工事など）を行うとき。
- 新しくガス器具を取り付けるとき、または取り外すとき。
- ガス器具の設置場所を移動させたり、ガス栓を増やしたいとき。
- 引っ越しなどでガスの使用をやめるとき。

ご連絡の際は  
氏名、住所、状況などを  
お知らせください。



### LPガス周知文書〈すくすく〉【発行】

一般社団法人 長崎県LPガス協会  
〒850-0055 長崎市中町1-26 NAGASAKI中町ビル7F  
[(一社)長崎県LPガス協会内] TEL095-824-3770

このパンフレットは、LPガス安全委員会が行う令和4年度保安活動支援事業の補助を受けて作成しました。  
LPガス安全委員会 <http://www.lpg.or.jp>

(一社)長崎県LPガス協会 会員販売店

裏面